



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



R.O. n. 253 del 19-04-2023

OGGETTO: Ordinanza di divieto utilizzo acqua per uso potabile. Acquedotto di Donnalucata e Playa Grande

Premesso che

- con nota pec. Prot.28629 del 18/07/2023 ASP di Ragusa comunicava che dalle risultanze delle analisi effettuate presso le condutture delle borgate di Playa Grande e Donnalucata, l'acqua in distribuzione presenta lievi segnali d'inquinamento batteriologico (da 1 ufc/100 ml a 35 ufc/100 ml di batteri coliformi e da 5 ufc/100 ml a 6 ufc/100 ml di escherichia coli), per cui l'acqua giornalmente erogata non presenta i presupposti per essere definita potabile;
- il Servizio Gestione e Manutenzioni Impianti, a seguito di tale risultanza, ha provveduto ad aumentare il livello di disinfezione - ipoclorito di sodio - al fine di abbattere la carica batterica presente;

Considerato che sono in corso ulteriori accertamenti al fine di risolvere la problematica;

Preso atto di quanto comunicato dall' ASP di Ragusa;

Ritenuto, nelle more di una verifica più approfondita dei valori biochimici dell'acqua distribuita in rete, di intervenire alla divulgazione di quanto sopra esposto;

Considerato che:

- trattasi di problematiche urgenti di carattere igienico sanitario;
- Nelle more della definizione degli interventi volti al ripristino delle condizioni ottimali della potabilità dell'acqua immessa in rete, è necessario ed indispensabile, a salvaguardia della salute pubblica, porre il divieto di utilizzo da parte della cittadinanza interessata;

Ritenuto opportuno e doveroso procedere in merito;

Visto il D.lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.lgs 152/2006;

## ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e nelle more dell'espletamento dei successivi controlli, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 50 del D.lgs 18/08/2000 n° 267;

- 1) Le acque destinate al consumo umano distribuite dalla rete idrica comunale delle borgate di Donnalucata e Playa Grande compresa la fascia rivierasca di C.da Timperosse, sono temporaneamente dichiarate non idonee per l'uso potabile, fino a quando non saranno ripristinati i valori ottimali di potabilità;
- 2) Dare mandato all'Ufficio Segreteria di effettuare adeguata pubblicità della presente Ordinanza;
- 3) Dare mandato all'Ufficio Segreteria di trasmettere copia della presente al Titolare di P.O. Settore V, al Comando di Polizia Municipale di Scicli, all'azienda Unità Sanitaria Locale di Ragusa, Laboratorio di Sanità Pubblica, all'ufficio Igiene e Sanità di Scicli (ASP); Sarà cura dell'Ufficio Comunale competente dare notizia sul normale riutilizzo delle acque.

IL TITOLARE E.Q. CAPO SETTORE  
ING. ANDREA PISANI

IL SINDACO  
GEOM. MARIO MARINO