



COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
SETTORE MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 62

del 14/03/2013

OGGETTO: Perizia di somma urgenza per l'acquisto di una elettropompa Calpeda tipo NMD 25-190AE e due pompette dosatrici HC 400 2220V 50 HZ. Impegno spesa.

IL CAPO SETTORE

Visto il verbale di accertamento di somma urgenza del 12/03/2013, dal quale si evince che:

- a seguito della segnalazione da parte del fontaniere di turno per il controllo del livello dei serbatoi di accumulo acqua potabile, il geom. Vasile Sebastiano si è recato in sopralluogo presso:
- Il serbatoio S.Matteo accertando che l'elettropompa Capleda tipo NMD 25-190AE risulta molto rumorosa e con forte fuoriuscita di acqua dal premistoppa (guarnizione idraulica), inoltre non riesce a mantenere la pressione in rete ed assicurare il pubblico servizio agli utenti.
- Il serbatoio Rosario accertando che la pompetta dosatrice per l'ipoclorito, data la vetustà della stessa perde ipoclorito con pericolo per il personale che vi si reca per il controllo e non riesce a garantire la giusta immissione del materiale disinfestante nel serbatoio.
- Il serbatoio Bruffalori accertando che la pompetta dosatrice per l'ipoclorito, data la vetustà della stessa perde ipoclorito con pericolo per il personale che vi si reca per il controllo e non riesce a garantire la giusta immissione del materiale disinfestante nel serbatoio.
- Nell'immediatezza si sta procedendo ad effettuare più controlli per la clorazione e quando necessario l'aggiunta dell'ipoclorito manualmente.
- L'elettropompa guasta provoca una condizione di insufficienza pressione in rete con ricadute economiche sull'Ente in quanto costretto ad effettuare rifornimenti mediante autobotte ogni qual volta l'impianto non riesce a garantire il servizio mentre per il mal funzionamento delle pompette dosatrici dell'ipoclorito potrebbe determinare la mancata clorazione delle acque con ricadute sulla potabilità delle stesse.

Considerato che occorre intervenire con somma urgenza alla sostituzione delle superiori apparecchiature guaste.

Che la ditta Falla Aldo di Scicli con sede in c.da Arizza, contattata telefonicamente, si è resa disponibile alla fornitura di una elettropompa Capleda tipo NMD 25-190AE e di due pompette dosatrici HC 400 2220V 50 HZ entro ventiquattro ore dalla richiesta;

- che la somma necessaria da impegnare per l'acquisto delle superiori apparecchiature ammonta ad €. 1.800,00 iva compresa;

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010 (art. 147 del D.P.R. 554/99);

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 183, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € **1.800,00** IVA al 21 % compresa, necessaria all'acquisto e pagamento di una elettropompa Calpeda tipo NMD 25-190AE e due pompe dosatrici HC 400 2220V 50 HZ presso la ditta Falla Aldo di Scicli con sede in c.da Arizza la quale è disponibile a fornirle entro 24 ore dalla richiesta.
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 1.800,00 iva compresa al servizio 1.09.04.02/10 cap. 22 del redigendo bilancio 2013.
- 3) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura..
- 4) Di trasmettere la presente in originale in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

IL CAPO SETTORE

Ing. Salvatore Calvo

SERVIZIO FINANZIARIO

allegato alla Determina n. _____ del _____ -

IMPEGNO: N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dott. Francesco Lucenti