



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni

ORDINANZA SINDACALE N. 330 DEL 19/09/2025

Oggetto: Ordinanza di divieto utilizzo acqua per uso potabile. Acquedotto di Scicli.-

IL SINDACO

Premesso che:

A seguito di analisi dell'acqua in distribuzione a Scicli : uscita serbatoio Rosario, da parte dell'ASP Ragusa è stata rilevata una carica di escherechia coli e di batteri coliformi;

Vista:

La nota del 18/09/2025 prot. 32983 son la quale, l'ASP Ragusa comunica che tale condizione comporta il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua a scopo potabile;

che è consentito l'uso per l'igiene personale ed eventuale contatto con gli alimenti solo previa bollitura;

Ritenuto, nelle more di una verifica più approfondita dei valori dell'acqua distribuita in rete, di intervenire alla divulgazione di quanto sopra esposto;

Considerato che:

- Trattasi di problematiche urgenti di carattere igienico sanitario;
- Nelle more della definizione degli interventi, volti al ripristino delle condizioni ottimali della potabilità dell'acqua immessa in rete, è necessario ed indispensabile, a salvaguardia della salute pubblica, porre il divieto dell'utilizzo da parte della cittadinanza interessata;

Ritenuto opportuno e doveroso procedere in merito;

Visti:

- il D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs. 152/2006;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e nelle more dell'espletamento dei successivi controlli, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267:

1)- Le acque destinate al consumo umano distribuite nell'intera rete idrica comunale di Scicli e Jungi, sono temporaneamente dichiarate **non idonee per l'uso potabile**, fino a quando non saranno ripristinati i valori ottimali di potabilità;

2)- è consentito l'uso per l'igiene personale ed eventuale contatto con gli alimenti solo previa bollitura;

3)- Dare mandato all'Ufficio Segreteria di effettuare adeguata pubblicità della presente Ordinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

4)- Dare mandato all' Ufficio Segreteria di trasmettere copia della presente a Iblea acque, al al Comando di Polizia Municipale di Scicli, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ragusa, Laboratorio di Sanità Pubblica, all'Ufficio Igiene e Sanità di Scicli (ASP), al Comando dei Carabinieri di Scicli; Sarà cura dell'Ufficio Comunale competente dare notizia sul normale riutilizzo delle acque destinate al consumo umano.

Il Responsabile del Settore
Sebastiano Vasile

il Sindaco
MARIO MARINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.