

Oggetto: PON 2014/2020, FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1 - AVVIO PUBBLICO MIUR PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADESIONE IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.

Progetto di adeguamento sismico e diagnosi sismica ed energetica dell'edificio appartenente all'Istituto Comprensivo "GIOVANNI D'ANTONIO" SCUOLA MEDIA "LIPPARINI-MICCICHE" IN PIAZZA ITALIA, SCICLI.

Ditta: Comune di Scicli

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

Oggetto: SCHEMA DI PREVENZIONE INCENDI PIANO SECONDO E PIANO TERZO

Scala: 1:100

Progettisti: Arch. Gaetano Mangano, Arch. Carmelo Tumino

Data: 15 Gennaio 2018

TAV. n. V3

Collaboratori:

- Progetto architettonico: arch. Simona Tumino, arch. Federico La Terra
- Progetto strutturale: ing. Giorgio Longanti, ing. Gianluca Soriano
- Progetto impiantistico: ing. Giuseppe Trillo
- Indagini geologiche: geologo dell'Assessorato Petrolio
- Indagini sismiche: ing. Gaetano Mangano
- Indagini energetiche: ing. Gaetano Mangano
- Comitato tecnico: geom. Fernando Cutilà

ARCHITREND ARCHITECTURE Gaetano Mangano, Carmelo Tumino, architetti. www.architrend.it scicli@architrend.it

LEGENDA PIANO SECONDO	LEGENDA PIANO TERZO
31 SERVIZI	38 SERVIZI
32 AULA	39 AULA
33 AULA	40 AULA
34 AULA	41 AULA
35 AULA	42 AULA POLIFUNZIONALE
36 AULA	43 SERVIZI
37 LOCALE TECNICO	

LEGENDA	
	ESTINTORE A POLVERE CHIMICA 13A 89B
	USCITA DI SICUREZZA CON APERTURA NEL VERSO DELL'ESODO DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	ATTACCO PER AUTOPOMPA VVF UNI 70
	IDRANTE DN45 portato non inferiore a 120 l/min
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	LUOGO SICURO
	PERCORSO DI ESODO
	PARETE DI SEPARAZIONE REI 60
	TARGA OTTICA-ACUSTICA ALLARME INCENDIO
	PULSANTE MANUALE DI RIVELAZIONE INCENDIO
	LAMPINA DI EMERGENZA 24W AUTONOMA 1h DEL TIPO "SOLO EMERGENZA"
	PUNTO DI IMMISSIONE ARIA DA CONDOTTA DI VENTILAZIONE PER FILTRO A PROVA DI FUMO IN SOVRAPPRESSIONE

