



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII Settore Manutenzione & Ecologia

Servizio Gestione e Manutenzione Impianti

Oggetto: Lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate per l'anno 2010 e 2011.

ELENCO PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AUTOESPURGO

Lavoro di stasatura, lavaggio e disinfezione di tratti di condotte fognarie Comunali di qualsiasi diametro e natura, con autoespurgo dotato di pompa ad alta pressione in grado di sviluppare fino a 200 atm. E squadra composta da due operatori.

Per ogni ora € 75,00

Lavoro di stasatura, lavaggio e disinfezione di tratti di condotte fognarie Comunali di qualsiasi diametro e natura, con autoespurgo dotato di pompa ad alta pressione in grado di sviluppare fino a 200 atm. E squadra composta da due operatori, per lavoro eseguito in ore notturne dalle 22,00 alle 6,00 o in ore di giorni festivi.

Per ogni ora € 95,00

Lavoro di svuotamento e lavaggio di vasche di raccolta liquami compreso il trasporto presso l'impianto di depurazione di c.da Lodderi, eseguito con autoespurgo con capacità non inferiore a mc. 9,00 e squadra composta da due operatori.

Per ogni operaio e per ogni ora € 70,00

Lavoro di operatore da adibire allo svuotamento e lavaggio di vasche di raccolta liquami oltre ai due di cui dovrà essere composta la squadra con autoespurgo.

Per ogni ora € 16,00

Lavoro di teleispezione di condotte fognarie da eseguirsi con idonea telecamera e registrazione in videocassetta.

Per ogni ora € 85,00

Per il viaggio di andata e ritorno dalla sede della ditta al sito dove deve effettuarsi il lavoro sarà corrisposta un'ora che sarà calcolata con il prezzo unitario cui si riferisce l'intervento.

Caratteristiche tecniche richieste per la partecipazione alla gara d'appalto

- **Pompa a piston**

Pressione di esercizio 200 bar

Portata acqua non inferiore a 250 lt.

- **Decompressore di aspirazione**

Capacità non inferiore a 15.000 lt. Aria

- **Capacità autobotte**

Per liquami non inferiore a mc. 9,00

Per acqua non inferiore a mc. 4,00

- **Naspo**

Lunghezza in dotazione all'autoespurgo ml. 100,00

Possibilità di prolungamento fino a 250 ml.

- **Ugelli**

Dissabbiatore autobilanciante

Tagliaradici

Normali in diametri da $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ "

- **Cuscini di tenuta**

Da cm. 10 a cm. 60

- **Pompa Volumetrica**

Portata non inferiore a lt. 1.500 min.

- **Strumento di ricerca magnetica**

In possesso

- **Strumentazione per teleispezione**

In possesso

Scicli 11/01/2010_

IL Resp. Del Servizio
Istr. Dir. Tec. Geom. Sebastiano Vasile